

Comp. Urbanism
(FAX) 0256219963
14.11.2019
JbTRANSELECTRICA S.A.
S.T. TIMIȘOARANr. 11752
Ziua 14 Luna 11 Anul 2019

Sucursala de Transport Timișoara

Str. Piața Romanilor nr. 11

Tel.: 0256 294 550

Fax: 0256 219 963

Către: Primaria Comunei Dumbravita, jud. Timis

Fax: 0256 214 272

CC:

Nr Pag: 1

Subiect: PUG Dumbravita


De Ja: Transelectrica - ST Timisoara

Tel:

Fax: 0256 219 963

E-mail:

Data: 14.11.2019



Spre stiinta: SC Procad SRL

Către Primaria Comunei Dumbravita, Jud. Timis

Ca urmare a adresei dumneavoastra, inregistrata la ST Timisoara cu nr. 11668/13.11.2019, referitoare la documentatia „Plan Urbanistic General Comuna Dumbravita, jud. Timis” va comunicam **acordul nostru favorabil** privitor la documentatia analizata si va precizam urmatoarele:

In zona comunei Dumbravita, jud. Timis se afla liniile electrice aeriene (LEA) 220 kV Timisoara – Arad si LEA 220 kV Calea Aradului (Sacalaz) – Arad, linii care vor fi trecute la nivelul de tensiune de 400 kV. Traseul aproximativ al acestor linii este figurat pe planul dvs. 233/2013 plansa U.03 „Reglementari Urbanistice”.

Conform Legii 123/2012, Art. 12, C.N.T.E.E. „Transelectrica” SA, beneficiaza de servitutea legala de trecere in zona de siguranta a liniilor electrice aeriene cu ocazia re tehnologizarii, reparatiei, reviziei sau a interventiilor accidentale, pe toata durata de existenta a LEA.

In zona de siguranta a LEA 220 (400) kV Timisoara – Arad si LEA 220 (400) kV Calea Aradului (Sacalaz) – Arad (37,5 m stanga-dreapta fata de axul liniei), este obligatorie solicitarea avizului de amplasament din partea CNTEE „Transelectrica” SA – Sucursala de Transport Timisoara pentru realizarea oricarei constructii, lucrari sau dotari edilitar-urbanistice, pentru orice fel de obiective. De asemenea, pentru activitatile economice care au un caracter poluant si/sau pentru activitatile sportiv-recreative care se pot dezvolta in zona LEA 400 kV, se va solicita avizul de amplasament al CNTEE „Transelectrica” SA – Sucursala de Transport Timisoara. In conformitate cu Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, art. 15 si Normativul NTE 003/04/00 - „Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000 V”, aprobat prin Ordinul 32/17.11.2004 al Președintelui ANRE, art. 137, zona de siguranta in care activitatile economice si de construire sunt restrictionate si conditionate este stabilita si este constituita, in plan orizontal, de un culoar terestru longitudinal cu dimensiunea de 75 m (37,5 m stanga-dreapta fata de axul liniei), pentru LEA cu tensiuni de 400 kV, precum si de spatiul aerian de deasupra acestui culoar.

Cu deosebita consideratie

p. Director S.T. Timisoara

Director Tehnic

Ing. Nicolae C.



Șef Serviciu Tehnic,

Ing. Ion POPESCU

Intocmit,

Ing. Horia POENARU



Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA, Strada Otteni, nr. 2-4, C.P. 030786, Sector 3, Bucuresti
Romania, Numar Inregistrare Oficiul Registrului Comertului J40/0602/2008
Cod Unic de Inregistrare 13329343 Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 59 10
Capitole subsol și vârsat: 133.031.420 Lei www.transelectrica.ro